Radon Test Results Hockett Gulch Apartments Building 4

Serial Number	Start Date	Start Time	Stop Date	Stop Time	Temp °F	Room	Test Result		Floor	Unit	OK or FIX	Comments
Building 5												
20723876	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	<0.3	pCi/L	2	4207	OK	
20726483	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.7	pCi/L	1	4104	OK	
20726484	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1	pCi/L	1	4116	OK	
20726485	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.9	pCi/L	1	4107	OK	
20726486	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.3	pCi/L	1	4114	OK	
20726487	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.7	pCi/L	1	4108	OK	
20726488	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.3	pCi/L	2	4208	OK	
20726489	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.9	pCi/L	1	4113	OK	
20726490	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.3	pCi/L	1	4110	OK	
20726491	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.9	pCi/L	1	4109	OK	
20726492	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.3	pCi/L	1	4105	OK	
20726493	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.3	pCi/L	2	4201	OK	
20726494	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.9	pCi/L	1	4106	OK	
20726495	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.3	pCi/L	1	4112	OK	
20726496	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.1	pCi/L	1	4101	OK	
20738935	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.1	pCi/L	1	4111	OK	
20738936	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.3	pCi/L	2	4215	OK	
20738939	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.3	pCi/L	1	4115	OK	
20738940	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	0.6	pCi/L	1	4102	OK	
20738944	08/02/2024	4:00PM	08/06/2024	3:00PM		LIVING ROOM	1.8	pCi/L	1	4103	OK	