Radon Test Results Hockett Gulch Apartments Building 5

Serial Number	Start Date	Start Time	Stop Date	Stop Time	Temp °F	Room	Test Result		Floor	Unit	OK or FIX	Comments
Building 5												
20738901	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	?		1	5113	Missing	
20738902	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		1	5114	OK	
20738903	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		1	5115	OK	
20738904	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		1	5116	OK	
20738905	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	0.8 pCi/L		1	5106	OK	
20738906	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	0.9 pCi/L		1	5105	OK	
20738911	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	0.9 pCi/L		1	5108	OK	
20738912	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	0.8 pCi/L		1	5107	OK	
20738913	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	0.7 pCi/L		1	5101	OK	
20738914	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	2.2 pCi/L		1	5102	OK	
20738915	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		1	5103	OK	
20738916	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		2	5204	OK	
20738917	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	1.1 pCi/L		1	5104	OK	
20738918	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		2	5202	OK	
20738919	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		2	5203	OK	
20738920	06/11/2024	4:00PM	06/19/2024	11:00		KITCHEN	<0.3 pCi/L		2	5201	OK	